



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 60052339B

Délivrée à:
Delivered to: **JANOPLAST**
11, rue d'Altkirch - 68580 SEPPOIS-LE-BAS - FRANCE

Site de fabrication :
Factory : **JANOPLAST (Castres)** (0642CO)
Z.I. de Mélou/rue de l'industrie BP 254 - 81104 CASTRES
CEDEX 81104 - FRANCE

JANOPLAST (Seppois-le-bas) (0632CO)
11, rue d'Altkirch - 68580 SEPPOIS-LE-BAS - FRANCE

Produit:
Product: **SYSTEME DE CONDUIT CINTRABLE**
PLIABLE CONDUIT SYSTEM

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any): **JANOJET**

Modèle, type, référence:
Model, type, reference: **ICTA 3422**
diamètres/diameters : voir au verso/see overleaf

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics: transversalement élastique/ *self recovering*, annelé/corrugated, non métallique/non-metallic, équipé de manchons gris/fitted with grey sleeves de marque commerciale/ *trade mark* Arnould ou/ *or* Somatra, IP44, classification/classification 342230441020

Informations complémentaires:
Additional informations: voir au verso/see overleaf.

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with: **EN 61386-22:2004**

Documents pris en compte:
Relevant documents: Rapports d'essai/test reports LCIE n° 60007325-502145A, 60007325-502145B, 60007325-502145C, 60052339-553214B

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary): Licence n° 60007325/1 du 2004.06.03

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 2007-06-21

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager



Système de conduit cintrable : ICTA
Pliable conduit system

Couleur/color : gris/noir – grey/black

Taille / nominal size (mm)	16	20	25	32	40	50	63
Ø intérieur mini/ mini inside Ø (mm)	10,7	14,1	18,3	24,3	31,2	39,6	52,6
N° Sites de fabrication/ Factories N°	632 642	632 642	632 642	632 642	632	632	632

